

5518.22

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

K-IRN.5183.38.2022.KH

Urząd Miejski w Dukli
Wzrost.....
W 2022 -03- 31
Ilość załączników.....
Podpis.....

31 MAR. 2022
Krosno,

Szanowny Pan
Łukasz Piróg
Zastępca Burmistrza
Gminy Dukla

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyśle Delegatura w Krośnie, odpowiadając na pisma z dnia 4 marca 2022 r. (data wpływu: 08.03.2022) oraz z dnia 21 marca 20 (data w pływ: 22.03.2022), w nawiązaniu do spotkania z dnia 28 lutego br. w sprawie planowanych robót budowlanych przy wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalno-usługowym Rynek 17 w Dukli, a także zaleceń konserwatorskich (pismo K-IRN.5183.65.2021.KH z dnia 1 czerwca 2021 r.) dotyczących w/w inwestycji, w wydanych zaleceniach wprowadzone zostają następujące korekty:

1. Pkt 2 w/w zaleceń otrzymuje brzmienie:

„2. Remont pokrycia dachowego na budynku może zostać wykonany w sposób zachowawczy, tzn. skorodowane i nieszczelne pokrycie blaszane może zostać zastąpione nowym, które powtarzać będzie sposób krycia blachą łączoną na felc. Dopuszcza się krycie blachą w arkuszach lub blachą na rąbek stojący łączoną na zatrask. Powtórzyć należy sposób montażu rynien dachowych jako leżących.”

2. Pkt 3 w/w zaleceń otrzymuje brzmienie:

„3. Do pokrycia dachu oraz wykonania nowych rynien zaleca się zastosowanie blachy w kolorystyce szarej o odcieniu odróżniającym dach kamienicy Rynek 17 od dachu sąsiedniej kamienicy Rynek 18. Kolorystykę rur spustowych należy dopasować do kolorystyki elewacji budynku.”

Z poważaniem

Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Krzysztof Haprat
GŁÓWNY SPECJALISTA - DELEGATURA WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W KROŚNIE