


K-IRN.5183. 65. 2021. KH

**Gospodarka Komunalna  
i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 5  
38-450 Dukla**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyśle Delegatura w Krośnie, odpowiadając na pismo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planowanych robót budowlanych przy budynku mieszkalno-usługowym Rynek 17 w Dukli, polegających na wymianie pokrycia dachowego, przedstawia następujące warunki i zalecenia konserwatorskie:

1. Budynek Rynek 17 usytuowany jest w zwartej zabudowie południowej pierzei rynku w Dukli u wlotu ul. Kościuszki i jako element materialnego dziedzictwa kulturowego miasta wpisany został do Gminnej Ewidencji Zabytków Dukli. Obiekt ten wyróżnia się na tle zabudowy przyrynkowej nieznacznie przekształconą formą bryły oraz historycznym sposobem krycia dachu blachą płaską felcowaną.
2. Remont pokrycia dachowego na budynku może zostać wykonany w sposób zachowawczy, tzn. skorodowane i nieszczelne pokrycie blaszane może zostać zastąpione nowym, które powtarzać będzie obecny sposób krycia blachą w arkuszach łączonych na felc. Powtórzyć należy również sposób montażu rynien dachowych jako leżących.
3. Do pokrycia dachu oraz wykonania nowych rynien zaleca się zastosowanie blachy w naturalnej stalowoszarej kolorystyce. Kolorystykę rur spustowych należy dopasować do kolorystyki elewacji budynku.

Z poważaniem

Z upoważnienia  
Podkarpackiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
  
Łukasz Dził  
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE