

Dukla, dnia 27 kwietnia 2022r.

Według rozdzielnika

Nazwa zamówienia: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Rynek 17 w Dukli – dz. nr 153/3

1) Czy rąbek stalowy bratex savoy o grubości blachy 0,5 mm w kolorze 7016 może być użyty do wyceny (szer. rąbka 0,484m)

Odpowiedź: wskazany system dachowy zatraskowy może zostać wykorzystany przy wymianie pokrycia dachowego, jednak o odcieniu zbliżonym do koloru RAL 7037.

2) Rąbek ma być w macie czy połysku?

Odpowiedź: przy wymianie pokrycia dachowego ma zostać zastosowana blacha dachowa w macie.

3) System rynnowy leżący stalowy w kolorze 7016 mat nie występuje w standardzie (problem dopasowania kolorów rynien do haków i reszty) - jest tylko połysk

Odpowiedź: rynny dachowe półokrągłe leżące mają zostać wykonane w kolorze zbliżonym do koloru blachy wykorzystanej do pokrycia dachu, dopuszcza się połysk.

4) Proszę podać ilości lejów spustowych

Odpowiedź: występuje sześć lejów spustowych, rynny leżące należy dopasować do istniejących rur spustowych pionowych, które nie będą wymieniane.

5) proszę podać ilość kolan

Odpowiedź: jw.

6) Proszę podać ilość mb rury oraz jej średnicę

Odpowiedź: nie dotyczy.

7) rynna leżąca wymaga dylatacji przy dłuższych ciągach niż 10 metrów jeżeli takie występują to proszę podać ile

Odpowiedź: według technologii wykonania, wycenić 5 dylatacji.

8) Haki mają być ze wspornikami czy zwykłe? oraz jakiej grubości?

Odpowiedź: w zależności od technologii wykonania, ze wspornikiem o grubości min. 5 mm, bez wspornika o grubości min. 6 mm

9) proponuję użyć przed rynną bariery śniegowej w celu zabezpieczenia rynny mechanicznie.

Odpowiedź: w ramach zamówienia nie są przewidziane bariery śniegowe.

10) Czy pod blachę ma być użyta membrana z opłotem, sama membrana, czy blacha ma być bezpośrednio na deskowaniu?

Odpowiedź: blacha ma zostać położona bezpośrednio na deskowaniu.

11) czy można połączyć rynnę w połysku z blachą na rąbek w macie?

Odpowiedź: dopuszcza się.

Z up. BURMISTRZA

Łukasz Piróg
Zastępca Burmistrza