

4475.23

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

K-IRN. 5183. 146. 2023. KH

Urząd Miejski w Dukli

Krosno, 26 LIP. 2023

Wpł. 2023 -07- 27

Ilość załączników -

Podpis

Szanowny Pan

Andrzej Bytnar

Burmistrz Miasta i Gminy Dukla

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyśle Delegatura w Krośnie, odpowiadając na Pana pismo z dnia 17 lipca 2023 r. z prośbą o podanie zaleceń konserwatorskich do planowanych prac remontowych przy elewacjach budynku byłego Magistratu w Dukli przy ul. Kościuszki 4, po zapoznaniu się z zakresem planowanych do wykonania prac podaje następujące informacje i zalecenia:

1. Budynek usługowy przy ul. Kościuszki 4 (obecnie Gminny Ośrodek Kultury) w Dukli jest obiektem zabytkowym nie wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Dukla.
2. Budynek w przestrzeni zabudowy miejskiej Dukli wyróżnia się zaakcentowaniem bryły wysokim wieżyczkowym dachem części narożnej, oryginalnym detalem opraw otworów okiennych i drzwiowych, boniowaniem kondygnacji parteru, kamiennym rustykalnym cokołem z wyprowadzonymi ponad cokół narożnymi przyporami oraz balkonem z murem balustradą na piętrze na osi wejścia głównego. Cechy te powinny zostać zachowane i wyeksponowane w ramach planowanych prac remontowych i konserwatorskich.
3. Zalecenia konserwatorskie do planowanego zakresu prac:
 - a) należy oczyścić elewacje z pozostałości starych elementów oświetlenia, licznych przewodów i kabli luźno umieszczonych na gzymsach i elementach elewacji oraz zdemonstować wszystkie nośniki reklamowe oraz jednostki zewnętrzne urządzeń klimatyzacyjnych:
 - kable i przewody elektryczne należy wykonać jako podtynkowe;
 - należy na stałe zdemonstować z elementów dekoracji architektonicznej wszystkie elementy i nośniki reklamowe;
 - zaleca się umieszczenie tablic informacyjnych i nośników reklamowych na przystosowanej do tego celu konstrukcji umieszczonej przed elewacją (podobnie jak ma to miejsce w przypadku tablicy ogłoszeniowej);
 - b) należy zachować kompozycję i sposób wykończenia elewacji (rustykalny cokół, część parterowa boniowana, część piętrowa tynkowana na gładko) oraz detal architektoniczny – przy pracach należy uwzględnić oczyszczenie elewacji z luźnej, starej farby i odparzonego tynku uzupełnienie wypraw i rekonstrukcję ubytków i braków w detalu;
 - c) przed oczyszczeniem elewacji z pozostałości starych powłok malarskich należy dokonać rozpoznania i udokumentowania chronologicznego układu warstw na powierzchniach płaskich oraz na detalach architektonicznych (gzymsach, innych profilach ciągniętych i opaskach okiennych) oraz ich dawnego koloru; badanie to powinno stanowić podstawę do opracowania kolorystyki elewacji;
 - d) remont balkonu należy wykonać w sposób zachowawczy, tzn. należy zachować obecny wygląd płyty balkonowej i balustrady;
 - e) zaleca się nie umieszczanie na elewacjach frontowych budynku (od strony ul. Kościuszki i ul. Łąki) urządzeń klimatyzacyjnych – jednostki te można umieścić za zadaszeniem wejścia bocznego.

Zupoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Łukasz Dziuk
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE