

N

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych XY:2000
Układ wysokościowy: Kronsztadt 86
Wojew.: podkarpackie
Powiat: krośnieński
Gmina: 180702_4, Dukla - M
Obręb: 0001, Dukla
Godło mapy: 7.114.27.11.4.1, 7.114.27.11.4.3, 7.114.27.16.2.1, 7.114.27.16.2.2, 7.114.27.16.2.3
Ozn. zgł. pracy. geod.: 6640.1290.2020
L.ks.rob.: G-VI/13/20
Mapa aktualna w obszarze oznaczonym .....
Mapa została wykonana ~~z ustaleniem~~/bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
Mapa nie zawiera użytków/~~zawiera użytki~~ ..... które nie są ujawnione w ewidencji gruntów
Wykonał:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących branżach.

GEOBUD
USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Rafał Budzisz
38-450 Dukla, ul. Mickiewicza 7
tel. 793 299 180
NIP: 6842106765 REGON: 371141888

KIEROWNIK PRAC
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
mgr inż. Bogusław Sowa
Nr upr. 9016

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KROŚNIEŃSKI
Nazwa materiału zasobu	EGiB, 3558.2020
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P. 1807. 2020.2253
Data wykonania kopii	2020 -08- 18
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Z up. STAROSTY
Helena Gniewek
Inspektor
w Wydziale Geodezji

LEGENDA:

- w ø50-140mmPE L=20,0m — Projektowana sieć wodociągowa wykonana metodą wykopu otwartego (średnica /materiał/ długość odcinka)
- ks ø160-250mm PVC L=66,0m, i=0,4% — Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana metodą wykopu otwartego (średnica /materiał/ długość odcinka/spadek)
- S45 255,00 / 252,49 — Projektowane studzienki rewizyjne na sieci kanalizacyjnej studzienki rewizyjne Ø400mm PVC/betonowe Ø1000mm (oznaczenie numeru studzienki rewizyjnej)
- wD — Istniejąca sieć wodociągowa - do likwidacji
- Projektowana rura osłonowa zabezpieczenia przekroczenia dróg wykonana metodą wykopu rury ochronne zakładane na kanalizacji/wodociągu
- HP-1 DN80 — Hydrant przeciwpożarowy, nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą DN80 (oznaczenie średnicy i numeru hydrantu)
- z100 — Sieciowa zasuwa odcinająca
- z32 — Domowa zasuwa odcinająca
- r.o.110 dwudzielna L=2,0m eN5 — Projektowane zabezpieczenie kabli energetycznych rury ochronne dwudzielne zakładane na kable (oznaczenie numeru kolizji z kablem energetycznym)
- G01 — Nr skrzyżowania z istniejącą siecią gazową
- W1 — oznaczenie węzłów na sieci wodociągowej

Potwierdzam zgodność kopii mapy z oryginałem:
Projektant: inż. Józef Boroń

Boroń Józef Zakład Projektowo-Usługowy"EKOPROJEKT"
ul.Legionistów 10, 36-200 Brzozów, tel. 0134341119; mail:ekoproj@ks.onet.pl

Nazwa zadania i adres zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kopernika w Dukli

Tytuł rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu**

Projektant:	Sprawdzający:	skala:
inż. Józef Boroń uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej nr ewid. upr.: A-649-132/81 nr ewid. Izby: POIIB: PDK/IS/0569/02	mgr inż. Sławomir Neupauer uprawnienia budowlane do projektowania specjalność instalacyjna PDK/0138/POOS/09 PDK/IS/0024/10	1:500 nr rys. 1 Data: 04.2021