

## A. SPIS TREŚCI

1.1 Wstęp	2
1.2 Podstawa opracowania	2
1.3 Zakres i cel opracowania	2
1.4 Zasilanie budynku w energię elektryczną	2
1.5 Rozbudowa istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku	2
1.6 Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych	2
1.7 Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego	3
1.8 Instalacja CCTV	3
1.9 Ochrona przed porażeniem	3
1.10 Uwagi końcowe	3

## B. SPIS RYSUNKÓW

Schemat rozbudowy istn. tablicy elektrycznej budynku	E1
Instalacje elektryczne – rzut parteru	E2

## 1.1. Wstęp

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla

**„Projekt aranżacji użytkowania części magazynowej  
hali sportowej na zaplecze sanitarne. Jednostka: Dukla M [180702\_4] obręb: Dukla 0001;  
[180702\_4.0001] Działki nr: 205/6; 205/3; 205/2; 205/4; 206/25; 206/34; 206/43; 206/51e.”**

## 1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczny
- wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe,
- obowiązujące rozporządzenia, przepisy i polskie normy.

## 1.3. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem sieci i instalacje elektryczne w tym:

- rozbudowę istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku,
- instalację siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalację ochrony przeciwprzepięciowej,
- system ochrony przeciwporażeniowej,

## 1.4. Zasilanie budynku w energię elektryczną

Zasilanie budynku w energię elektryczną jest istniejące i pozostaje bez zmian.

## 1.5. Rozbudowa istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku

W rozbudowie istniejącej tablicy zaprojektowano:

- zabezpieczenia obwodów odbiorczych: nadprądowe, różnicowoprądowe, różnicowoprądowe z członem nadprądowym.

## 1.6. Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych

W zakresie instalacji siłowej i gniazd wtyczkowych zaprojektowano:

- gniazda 1-faz ogólnego przeznaczenia,
- gniazda 1-faz dla zasilania grzejników elektrycznych,
- gniazdo 3-faz,
- wypusty 1-faz do zasilania odbiorników instalowanych na stałe,
- wypusty 3-faz do zasilania odbiorników instalowanych na stałe.

Gniazda wtyczkowe należy montować na wysokości 1,40m od posadzki, a gniazda dla grzejników wg wytycznych projektu sanitarnego. W pomieszczeniach należy stosować osprzęt bryzgoszczelny o podwyższonym stopniu ochrony IP44.

## **1.7. Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego**

Oświetlenie wewnętrzne budynku należy wykonać zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepisów w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano oświetlenie ledowe.

Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku.

Oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach załączane będzie za pomocą czujek ruchu.

Oświetlenie ewakuacyjne projektuje się zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów wykonawczych w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego w tym PN-EN 1838-2013, przy wykorzystaniu dedykowanych opraw ze źródłem światła LED wyposażonych w indywidualne moduły awaryjne o czasie podtrzymania 1h. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. Dla realizacji celu oświetlenia awaryjnego budynku, należy stosować oprawy oświetlenia awaryjnego przystosowane do zasilania z inwerterów oraz posiadających funkcję autotestu.

Oświetlenie ewakuacyjne będzie zapewniać średnie natężenie nie mniejsze niż 1 lx w osiach dróg ewakuacyjnych i nie mniejsze niż 5 lx w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Zgodnie z normą, załączanie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia w czasie nie przekraczającym 5s dla osiągnięcia połowy wymaganego natężenia oraz 60s dla całości.

## **1.8. Instalacja CCTV**

W budynku projektuje się kamery wewnętrzne służące do monitoringu stref wejściowych oraz komunikacji. Kamery należy podpiąć do istniejącego rejestratora.

## **1.9. Ochrona przed porażeniem**

Instalacje elektryczne zaprojektowano w układzie TN-S. Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN-C-S. W celu uzupełnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w obwodach odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania 30mA oraz główne i miejscowe połączenia wyrównawcze.

## **1.10. Uwagi końcowe**

- przed zakupem osprzętu elektrotechnicznego Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem proponowane materiały i uzyskać akceptację,
- instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z postanowieniami Polskich Norm, przepisów i rozporządzeń, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumianą wiedzą techniczną i sztuką inżynierską,


- po wykonaniu instalacji elektrycznych, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pomiary odbiorcze a podpisane przez uprawnione osoby protokoły z pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

## Arkusz1


NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, IP44, p/t lub n/t zależne od pom.	szt	22
Rozdzielnica budowlana – gniazdo 3-fazowe 16A + 3 x gniazdo 1 fazowe	szt	1
Czujka ruchu 360st	szt	8
Czujka ruchu 180st	szt	10
Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem ruchu	szt	2
Kamera	szt	6
A Oprawa 4000 lm 25W IP65	szt	5
B Oprawa 3000 lm 25W IP65	szt	10
C Oprawa 2500 lm 16W IP54	szt	10
D Oprawa 1600 lm 12W IP54	szt	4
E Oprawa 1600 lm 12W IP54	szt	2
EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 1W IP65	szt	1
AW1 Oprawa awaryjna 1W IP65	szt	1
Aw2 Oprawa awaryjna 1W IP20 korytarzowa	szt	2
AW3c Oprawa awaryjna 1W IP65 COLD (do ujemnych temperatur) + zestaw naścienny	szt	2
Wyłącznik nadprądowy 1P B10	szt	4
Wyłącznik nadprądowy 1P B6	szt	1
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 30mA B16	szt	12
Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 30mA C16	szt	1
Wyłącznik zmierzchowy B10	szt	1
Stycznik 230V 20A 2Z	szt	1
YDYpżo 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	150
YDYpżo 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	250
YDYpżo 5x6 mm <sup>2</sup>	m	30
Skrętka UTP Kat 5e	m	100

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM-SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN-S
--


$P_i$ [kW]	$P_s$ [kW]	Opis odpływu
		Obwód oświetlenia sanitariaty
		Obwód oświetlenia szatnie
		Obwód oświetlenia komunikacja
		Gniazdo 1-faz grzejnik elektryczny
		Gniazda 1-faz grzejnik elektryczny
		Gniazda 1-faz grzejnik elektryczny
		Gniazdo 1-faz grzejnik elektryczny
		Gniazdo 1-faz grzejnik elektryczny
		Gniazdo 1-faz grzejnik elektryczny
		Gniazdo 1-faz grzejnik elektryczny
		Wentylator
		Wentylator + nagrzewnica
		Gniazda 1-faz sanitariaty







Oprawy podstawowe	
	Oprawa 4000lm 25W IP65
	Oprawa 3000lm 20W IP65
	Oprawa 2500lm 16W IP54
	Oprawa 1600lm 12W IP54
	Oprawa 1600lm 12W IP54
Oprawy awaryjne	
	Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 1W IP65
	Oprawa awaryjna 1W IP65
	Oprawa awaryjna 1W IP20 korytarzowa
	Oprawa awaryjna 1W IP65 COLD (do ujemnych temperatur) + zestaw naścienny



LEGENDA	
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym IP+N+PE; 10/16A, 230V, IP44, p/t lub n/t zależnie od pom.
	Rozdzielnica budowlana – gniazdo 3-fazowe 16A + 3 x gniazdo 1-fazowe
	Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
	Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
	Czułka ruchu 360st
	Czułka ruchu 180st
	Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem ruchu natynkowy
	Kamera
	Wentylator
	Wentylator + nagrzewnica
	Centrad wentylacyjna
	Grzałka C.W.U.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SZYBKE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W SIECI TN–S

TEMAT:	Projekt aranżacji użytkowania części magazynowej hali sportowej na zaplecze sanitarne.		
LOKALIZACJA:	Jednostka: Duka M 1180702_41 obiekt Duka 0001; 1180702_4.00011 Działki nr: 205/6; 205/3; 205/2; 205/4; 206/25; 206/34; 206/43; 206/51e		
INWESTOR:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli		
DATA:	2023.08	BRANŻA	ELEKTRYKA
SKALA:	1 : 100		NR RYS: E2
RYSUNEK:	RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Małgorzata Trelińska-Kilian up. nr SWK/POOE/0103/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mateusz Brandys up. nr MAA/P/0313/POOE/13 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
JEDNOSTKA:	MA Projekt Sp. z o.o. ul. Jacekowska 76 32-085 Szymbark NIP: 513-026-81-52 REGON: 387311094		