

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA DUKLA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440531
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Trakt Węgierski 11
- 1.4.2.) Miejscowość:** Dukla
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-450
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 134329100
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetarg@dukla.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.dukla.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Administracja publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00216297
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-05-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00197484
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrznie. Zakres robót obejmuje wymianę czterech filtrów odżelaziająco-odmanganiających wraz z wymianą rurociągu, zasuw i zaworu zaporowego w budynku SUW. Wszystkie roboty będą realizowane w taki sposób aby nie nastąpiła przerwa w dostawie wody do istniejącego wodociągu.

Dane szczegółowe:

1. Dane odnośnie doboru urządzeń:

a. Dobór złoża filtracyjnego w oparciu o aktualne wyniki badań wody surowej – wyniki badań do wglądu w budynku SUW w Wietrznie

b. Zapotrzebowanie na wodę minimalne - $Q_h = 10 \text{ m}^3/\text{h}$

2. Parametry techniczne wykonania filtrów wody:

a. Średnica wewnętrzna filtrów - $D_w = 1400 \text{ mm}$

b. Wysokość części walcowej - $H_p = 1500 \text{ mm}$

c. Pojemność nominalna - $V_n \approx 3150 \text{ L}$

d. Ciśnienie robocze - $P_s = 6 \text{ bar}$

e. Temperatura robocza - $T_{\text{rob.}} = +10^\circ\text{C}/+50^\circ\text{C}$

f. Króćce dopływu i odpływu, średnice i lokalizacja wg kart katalogowych lub do ustalenia.

g. Wyposażenie zbiornika w głowicę filtracyjną ze stali czarnej oraz ramiona filtracyjne lub płytę drenażową z dyszami filtracyjnymi.

3. Wytyczne techniczne dotyczące wykonania filtrów wody:

- a. Wykonanie zbiorników w formie umożliwiającej montaż w pomieszczeniu zamkniętym.
- b. Wykonanie zbiorników z materiału P355NH.
- c. Dennice należy wykonać wg normy PN-75/M-35412, PN-EN 10028-3
- d. Śrutowanie zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika do klasy.
- e. Króćce zbiornika wykonać na ciśnienie 1,6 MPa.
- f. Malowanie farbą podkładową przeznaczoną do kontaktu z żywnością i wodą pitną.
- g. Malowanie farbą nawierzchniową przeznaczoną do kontaktu z żywnością i wodą pitną.
- h. Konstrukcja nośna zbiorników musi przenieść obciążenie 5 t.
- i. Ciśnienie obliczeniowe filtrów 9 bar.
- j. Spoiny należy wykonać metodą TIG przetopy, oraz MAG przez uprawnionych spawaczy.
- k. Wykonać oraz dołączyć świadectwo badań nieniszczących.
- l. Wykonać pełną szczegółową dokumentację wytwórczą.

4. Wytyczne techniczne dotyczące armatury:

- a. Armatura odcinająca powinna posiadać dopuszczenie do stosowania dla medium: woda pitna.

5. Ogólne wymagania dla Wykonawców:

- a. Wszystkie roboty demontażowe oraz montażowe należy wykonać przy ciągłej pracy instalacji bez przerw mogących zakłócić dostawę do odbiorców.
- b. Obowiązkowe odbycie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami technicznymi wykonania wymiany filtrów w SUW, potwierdzone przez kierownika SUW w Wietrznie (druk w załączeniu).
- c. Pobranie wyników badań wody surowej celem doboru złoza filtracyjnego.
- d. Wykonanie harmonogramu prac oraz uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań.

Szczegółowy zakres robót stanowi przedmiar robót.

Zamawiający warunkuje złożenie oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej.

Na podstawie art. 281 ust. 2 pkt 12 PZP wymagane jest obowiązkowo przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca docelowego robót budowlanych. Wizja lokalna może być przeprowadzona w terminie od dnia publikacji SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu do 24 godzin przed upływem terminu składania ofert. Wizja lokalna odbędzie się po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia e-mail z proponowanym terminem przybycia. Zgłoszenie należy przesłać na adres przetarg@dukla.pl. Z czynności wizji lokalnej sporządzony będzie protokół podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego (w 1 egz. – oryginał dla Zamawiającego, kopia dla Wykonawcy). Protokół będzie podstawą do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie dokonanie przez Wykonawcę potwierdzonej wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrznie. Zakres robót obejmuje wymianę czterech filtrów odżelaziająco-odmanganiających wraz z wymianą rurociągu, zasuw i zaworu zaporowego w budynku SUW. Wszystkie roboty będą realizowane w taki sposób aby nie nastąpiła przerwa w dostawie wody do istniejącego wodociągu.

Dane szczegółowe:

1. Dane odnośnie doboru urządzeń:

- a. Dobór złoza filtracyjnego w oparciu o aktualne wyniki badań wody surowej – wyniki badań do wglądu w budynku SUW w Wietrznie. Przez dobór złoza filtracyjnego rozumie się demontaż istniejącego złoza filtracyjnego wraz z armaturą towarzyszącą, dobór odpowiedniego złoza filtracyjnego wraz montażem.

- b. Zapotrzebowanie na wodę minimalne - $Q_h = 10 \text{ m}^3/\text{h}$

2. Parametry techniczne wykonania filtrów wody:

- a. Średnica wewnętrzna filtrów - $D_w = 1400 \text{ mm}$
- b. Wysokość części walcowej - $H_p = 1500 \text{ mm}$
- c. Pojemność nominalna - $V_n \approx 3150 \text{ L}$
- d. Ciśnienie robocze - $P_s = 6 \text{ bar}$
- e. Temperatura robocza - $T_{\text{rob.}} = +10^\circ\text{C}/+50^\circ\text{C}$
- f. Króćce dopływu i odpływu, średnice i lokalizacja wg kart katalogowych lub do ustalenia.
- g. Wyposażenie zbiornika w głowicę filtracyjną ze stali czarnej oraz ramiona filtracyjne lub płytę drenażową z dyszami filtracyjnymi.

3. Wytyczne techniczne dotyczące wykonania filtrów wody:

- a. Wykonanie zbiorników w formie umożliwiającej montaż w pomieszczeniu zamkniętym.
- b. Wykonanie zbiorników z materiału P355NH.
- c. Dennice należy wykonać wg normy PN-75/M-35412, PN-EN 10028-3
- d. Śrutowanie zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika do klasy.
- e. Króćce zbiornika wykonać na ciśnienie 1,6 MPa.
- f. Malowanie farbą podkładową przeznaczoną do kontaktu z żywnością i wodą pitną.
- g. Malowanie farbą nawierzchniową przeznaczoną do kontaktu z żywnością i wodą pitną.

- h. Konstrukcja nośna zbiorników musi przenieść obciążenie 5 t.
- i. Ciśnienie obliczeniowe filtrów 9 bar.
- j. Spoiny należy wykonać metodą TIG przetopy, oraz MAG przez uprawnionych spawaczy.
- k. Wykonać oraz dołączyć świadectwo badań nieniszczących.
- l. Wykonać pełną szczegółową dokumentację wytwórczą.
- 4. Wytyczne techniczne dotyczące armatury:
 - a. Armatura odcinająca powinna posiadać dopuszczenie do stosowania dla medium: woda pitna.
- 5. Ogólne wymagania dla Wykonawców:
 - a. Wszystkie roboty demontażowe oraz montażowe należy wykonać przy ciągłej pracy instalacji bez przerw mogących zakłócić dostawę do odbiorców.
 - b. Obowiązkowe odbycie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami technicznymi wykonania wymiany filtrów w SUW, potwierdzone przez kierownika SUW w Wietrznie (druk w załączeniu).
 - c. Pobranie wyników badań wody surowej celem doboru złoża filtracyjnego.
 - d. Wykonanie harmonogramu prac oraz uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań.
 - e) Demontowaną armaturę złożyć w miejscu wyznaczonym przez kierownika SUW przy budynku SUW w Wietrznie. Utylizacja demontowanej armatury po stronie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres robót stanowi przedmiar robót.

Zamawiający warunkuje złożenie oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej.

Na podstawie art. 281 ust. 2 pkt 12 PZP wymagane jest obowiązkowo przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca docelowego robót budowlanych. Wizja lokalna może być przeprowadzona w terminie od dnia publikacji SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu do 24 godzin przed upływem terminu składania ofert. Wizja lokalna odbędzie się po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia e-mail z proponowanym terminem przybycia. Zgłoszenie należy przesłać na adres przetarg@dukla.pl. Z czynności wizji lokalnej sporządzony będzie protokół podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz osobę upoważnioną przez Zamawiającego (w 1 egz. – oryginał dla Zamawiającego, kopia dla Wykonawcy). Protokół będzie podstawą do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie dokonanie przez Wykonawcę potwierdzonej wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-05-08 08:00

Po zmianie:

2025-05-16 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-05-08 09:00

Po zmianie:

2025-05-16 09:00