

Dukla, dn. 3 października 2025r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. Dostawa koparko- ładowarki, cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej, agregatu prądotwórczego na przyczepce oraz umundurowania .

W związku z prowadzonym postępowaniem Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie 1:

Część 3 – dostawa agregatu prądotwórczego

W wymogach dotyczących parametrów technicznych agregatu prądotwórczego w "Załącznik nr 6_opis przedmiotu zamówienia agregat" Zamawiający wymaga, aby silnik zastosowany w agregacie spełniał normę emisji spalin Stage V.

Wg opinii Wykonawcy agregaty prądotwórcze zamontowane na przyczepach nieposiadających własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojedznym), których zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym określonym miejscu (zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej w wyznaczonych strategicznych obiektach w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej), nie jest klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. W związku z powyższym agregat należy uznać za maszynę stacjonarną, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach, tym samym nie podlegające obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE 5.

W związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy z silnikiem nie spełniającym normy Stage V wraz z homologowaną przyczepą transportową dostosowaną do przewozu ładunku jakim jest agregat prądotwórczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści agregatu prądotwórczy z silnikiem nie spełniającym normy Stage V wraz z homologowaną przyczepą transportową dostosowaną do przewozu ładunku jakim jest agregat prądotwórczy.

Otrzymują:

1. Strona internetowa;
2. A/a