



Znak: OI.7013.1.3.2021

Dukla, dnia 29 października 2021 r.

**Pracownia Projektowa  
Architektoniczno-Budowlana  
Sp. z o.o.  
ul. Gnieźnińska 4/1,  
31-317 Kraków**

W odpowiedzi na pismo z dnia dzisiejszego. informuję, że projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Kaplicy Cmentarnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 6/56 w Dukli należy zaprojektować do budowanego kolektora Dukla – Wietrzno, rurą o śr. 160 mm, do studzienki D<sub>10</sub> zlokalizowanej na działce nr ewid. 6/58, o rzędnych 342,20/ 340,10.

a/a

  
**BURMISTRZ**  
*Andrzej Bytnar*

---

ul. Trakt Węgierski 11  
38-450 Dukla  
tel. (13) 433 00 34, fax (13) 433 10 11  
e-mail: gmina@dukla.pl, www.dukla.pl