

Krosno, dnia 17.05.2024r.

**AQUEDUCT**  
**Ul. Wielopolska 23/4,**  
**39-200 Dębica**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.04.2024 (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Krośnie: 30.04.2024) dotyczący uzgodnienia projektu koncepcyjnego – programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka gmina Dukla informuję, iż po zapoznaniu się z orientacyjnie zaznaczonym przebiegiem trasy, **wyrażam pozytywną opinię** w przedmiotowej sprawie, przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

- 1) Rura osłonowa winna być usytuowana min. 1,00 m pod dnem istniejących rowów przydrożnych i min. 1,20 m pod powierzchnią poziomą jezdni.
- 2) Rura osłonowa zastosowana na całej długości zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej należy dołączyć:

- 1) Kopie mapy zasadniczej lub mapę do celów projektowych z zaznaczoną lokalizacją projektowanego urządzenia
- 2) Profil przejścia przez drogę projektowanego urządzenia

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. STAROSTY  
Henryk Łożański  
Naczelnik  
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Dróg