

Znak: I.271.7.2026

Dukla, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zestaw nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) na: **„Budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Dukla dla wsi Równe”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

W związku z brakiem dostępności niektórych materiałów i surowców prosimy o informację:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza montaż rur PE100 RC dwuwarstwowych z płaszczem ochronnym PP o takich samych parametrach jak w Specyfikacji technicznej, lecz z dwoma taśmami aluminiowymi umieszczonymi wzdłuż rury przewodowej a nie spiralnie na rurze?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza montaż rur PE100 RC dwuwarstwowych z płaszczem ochronnym PP z dwoma taśmami aluminiowymi umieszczonymi wzdłuż rury przewodowej.

Pytanie 2.

Czy rury przewodowe wymienione w Specyfikacji mają posiadać tylko płaszcz ochronny PP czy jednocześnie muszą posiadać taśmę aluminiową?

Odpowiedź:

Rury przewodowe należy wykonać jako dwuwarstwowe PE 100RC z płaszczem ochronnym PP bez taśmy aluminiowej.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza montaż rur ochronnych (przewiertowych) od innego producenta jak rury przewodowe?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza montaż rur ochronnych (przewiertowych) od innego producenta jak rury przewodowe.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.