

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793) na: **„Budowę urządzenia terenowego służącego turystyce i rekreacji – platformy widokowej na działce nr 285/2 w Dukli”**.

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj luster należy zastosować do wykonania peryskopu. Czy zamawiający wymaga zastosowania luster pierwszej powierzchni czy dopuszcza zastosowanie standardowych luster szklanych? W przypadku luster pierwszej powierzchni prosimy również o określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Konkretny rodzaj luster nie był narzucony w projekcie. Nie są wymagane lustra pierwszej powierzchni i dopuszczone jest zastosowanie standardowych luster szklanych – oba jednak warianty pod warunkiem zapewnienia odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i bezpieczeństwa, optycznych oraz odporności na uszkodzenia. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie lustra z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk i zabezpieczonej folią ochronną (laminatem) zapobiegającą zarysowaniom. W przypadku zastosowania standardowych luster szklanych również priorytetowe jest bezpieczeństwo i stosowanie tafli laminowanych, które w przypadku pęknięcia pozostają w całości. Ze względu na większą podatność na uszkodzenia oraz zniekształcenia obrazu przez warstwę szkła standardowe lustra nie są rekomendowane. Ma to być lustro dopuszczone do zastosowań zewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej, w typie tzw. luster wandaloodpornych. Kluczowe jest zastosowanie sztywnej, trwałej i płaskiej powierzchni do zamocowania lustra oraz system montażu umożliwiający regulację.