

Krosno, 10 czerwca 2024 r.
L. dz. /PGED0560438KW24/2024
Egz. nr 1



Szymon Gonet
ul. Aleja Jana Pawła II 60
38-400 Krosno

Warunki techniczne znak: **3/06/2024/OU/JG**

Dotyczy: Oświetlenie uliczne na sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Cergowa, Gmina Dukla

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.05.2024 r. (data wpływu do RE Krosno 28.05.2024 r.) informujemy, że Rejon Energetyczny Krosno wyraża zgodę na udostępnienie stanowisk słupowych w celu podwieszenia przewodu typu AsXSn oraz zabudowy kabla YAKXS na n/w sieci elektroenergetycznej nN z zachowaniem rozwiązań katalogowych w ramach istniejącego przydziału mocy:

- 1. Stacja transf. Cergowa 1** (lokalizacja udostępnionych stanowisk słupowych wg załącznika mapowego)
 - podwieszenie przewodu AsXSn w celu odgałęzienia obwodu oświetlenia ulicznego „WO” na istniejącym stanowisku słupowym nr 3/49/2-3,
- 2. Stacja transf. Cergowa 3** (lokalizacja udostępnionych stanowisk słupowych wg załącznika mapowego)
 - podwieszenie przewodu AsXSn 2x35 mm² w celu odgałęzienia obwodu oświetlenia ulicznego „WO” na istniejącym stanowisku słupowym nr 7/51/1,
 - wyprowadzenie projektowanego kabla YAKY 4x25 mm² oświetlenia drogowego „WO” z istniejącej rozdzielni nN stacji trafo Cergowa 3,
- 3. Stacja transf. Cergowa 4** (lokalizacja udostępnionych stanowisk słupowych wg załącznika mapowego)
 - podwieszenie przewodu AsXSn 2x35 mm² w celu odgałęzienia obwodu oświetlenia ulicznego „WO” na istniejącym stanowisku słupowym nr 9/52/6.

Wykonanie w/w prac może być zrealizowana na podstawie złożonej do RE Krosno, dokumentacji, planu realizacji montażu przedmiotowych urządzeń, przez osoby uprawnione i upoważnione do realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. **Prace na urządzeniach będących własnością PGE Dystrybucja należy wykonywać w oparciu o obowiązującą Instrukcję Organizacji**

Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (prace należy wykonywać w porozumieniu z RE Krosno lub PE Dukla).

Wybudowane urządzenie oświetlenia ulicznego pozostaje na majątku Gminy.

Własność wybudowanych urządzeń oznaczyć zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja (trwałe tabliczki z czarnym napisem „WO” na żółtym tle),

Po zakończeniu robót budowlanych oświetlenia drogowego prosimy o dostarczenie do RE Krosno dokumentacji powykonawczej celem dokonania sprawdzenia, zaktualizowania obowiązującej umowy, dzierżawy oraz zaktualizowania dokumentacji eksploatacyjnej.

W przypadku przekroczenia mocy umownej należy zwrócić się do RE Krosno celem zwiększenia przydziału w/w mocy.

Ważność warunków określa się do dnia: **10.06.2026 r.**


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno
Z-ca Dyrektora
podpis, pieczęć Dariusz Garbacz

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – RM Krosno

Wykonał: JG