

- ## LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty oraz inne niewzdlędnione w projekcie urządzenia ppoż należy doświetlić oprawą: XS20/LN24.
3. W obrębie wysokich pomieszczeń, oprawy XS20 doświetlające urządzenia ppoż, mocować na wysokości 2,5m, za pomocą uchwyty ściennego, źródło światła skierowane "w dół".
4. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną normą PN-EN 1838:2013.
5. Oprawy z oznaczeniem "R" z dodatkowym zestawem do montażu podtynkowego.
6. Oprawy z oznaczeniem "T" wyposażone w układ grzejny z termostatem HTR-25.
7. Oprawy z oznaczeniem "U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
8. Oprawy z oznaczeniem "X" z dodatkowym dużym boxem.
9. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
10. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
11. W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: ( - oprawa dwustronna,  - oprawa jednostronna).
12. Opracowana koncepcja oświetlenia awaryjnego wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.
13. Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierającego obiekt strażaka należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać i przedstawić kompletne nowe obliczenia.
14. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Zespół Architektów UNGEHEUER- Krosno, ul.Żwirki i Wigury 6C, tel. 663 061 076			
nazwa inwestycji	Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej		
adres inwestycji	ul. Cergowa 157, 38-450 Cergowa identyfikator działki ewid.: 180702_5.0002.982		
inwestor	GMINA DUKLA ul.Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla		
treść rysunku faza branża	Rzut piwnic. Instalacja elektryczna. projekt techniczny elektryczna		
projektant	mgr inż. Krzysztof Nowak	PDK/0136/PWOE/04	nr rys.: E-1
projektant sprawdz.	mgr inż. Sebastian Penar	PDK/0016/PWOE/15	skala: 1:100 data: 12 czerwca 2026r.